



ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ്

ആറ്റുകാൽ, തിരുവനന്തപുരം-9.

റഫ:നമ്പർ: ഇ 5/എബിറ്റിറ്റി/2022/ 1981

തീയതി : 19.11.2022


കാട്ടേഷൻ പരസ്യം

ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി, ക്ഷേത്ര ആവശ്യത്തിനായി താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള Fire Extinguisher 2 Ltrs. (Water Mist) 29 എണ്ണം Buy back വ്യവസ്ഥയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച കാട്ടേഷൻ അംഗീകാരമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കാട്ടേഷനുകൾ ലെറ്റർപാഡിൽ തയ്യാറാക്കി കവറിനു പുറത്ത് **Fire Extinguisher** സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാട്ടേഷൻ എന്നെഴുതി 26.11.2022 വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്ക് മുൻപായി സെക്രട്ടറി, ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ്, ആറ്റുകാൽ, തിരുവനന്തപുരം-9 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കാട്ടേഷനുകൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.00 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള കാട്ടേഷൻകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. കാട്ടേഷൻ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ട്രസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കാട്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ട്രസ്റ്റ് നിയമങ്ങളും ഈ കാട്ടേഷനും ബാധകമാണ്. സർക്കാർ അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ നികുതികളും കരാറുകാരൻ ഒടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ ട്രസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്തും ട്രസ്റ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ "www.attukal.org" നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

Water Mist Fire Extinguisher- 29 Nos- Water Mist technology based, Stored pressure type, Solid stainless steel body to withstand high temperatures, Tamper - proof safety seal. Effective on Class-A, Class-B, Class-F and Electrically Started Fires, Built in pressure gauge, Uses distilled water, Gross Weight : 4.6 kg, Empty Weight 2.6 kg., Can Height : 440mm, Diameter : 140mm, Controllable discharge mechanism, Range. Minimum 2 meters, Applicable on Class-A,B,C,F and Electrically started Fire, ISI 5683 Rating- A- Rating IA, EN 3 Rating A- Rating - 5 A, F Rating - 25F, Can construction: Deep drawn & CO₂ Mig welded, Valve Construction Forging & Machining, CE & ERDA approved, Sheet 2 metal thickness : 1.50mm, Helium Leak Detection Tested, Discharge time - Min 8 Sec. 6 years Warranty.

ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിനു വേണ്ടി,


സെക്രട്ടറി

- നോട്ടീസ് ബോർഡ്:-
1. ക്ഷേത്രം.
 2. ആഫീസ്

- പകർപ്പ്:-
1. ചെയർമാൻ, എ.ബി.റ്റി.റ്റി.
 2. പ്രസിഡന്റ്, എ.ബി.റ്റി.റ്റി.
 3. ജനറൽ കൺവീനർ/ ജോയിന്റ് ജനറൽ കൺവീനർ, പൊങ്കാല മഹോത്സവം-2023