

ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ്

ആറ്റുകാൽ, തിരുവനന്തപുരം-9.

നമ്പർ:എ 73/എബിറ്റിറ്റി/2017/258

തീയതി : 07.02.2017

കാട്ടേഷൻ പരസ്യം

ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി, ക്ഷേത്ര പരിസരത്തിലേയ്ക്കാവശ്യമായി സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള Fire Extinguisher സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള Reputation Firm നിന്നും മുദ്ര വച്ച കാട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

കാട്ടേഷനുകൾ ലെറ്റർ പാഡിൽ തയ്യാറാക്കി കവറിനു പുറത്ത് Fire Extinguisher സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാട്ടേഷൻ എന്നെഴുതി 14.02.2017 വൈകുന്നേരം 4.00 മണിയ്ക്കു മുമ്പായി സെക്രട്ടറി, ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ്, ആറ്റുകാൽ, തിരുവനന്തപുരം-9 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കാട്ടേഷനുകൾ അനേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 5.00 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള കാട്ടേഷൻകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. കാട്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ട്രസ്റ്റ് നിയമങ്ങളും ഈ കാട്ടേഷനും ബാധകമാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ ട്രസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി സമയത്തും, ട്രസ്റ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റായ "www.attukal.org" നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

Specification
9 Ltr water type Fire Extinguisher, Stored Pressure Type, Pressure Gauge, Gross Weight 15.1 Kg. Empty Weight 6.1 Kg. Can Height 615 mm, Diameter 175 mm, Discharge time minimum 13 Secs, Controllable discharge mechanism, Range minimum 4 Meters, Applicable on Class A Fire, A Rating 3A, Can Construction : Deep drawn & CO2 Mig welded, Valve Construction : Forging & Machining, Internal Coating of Can : Epoxy Powder coating, External Coating of Can : Epoxy Polyester Powder coating, Sheet metal thickness : 2.0 mm,, ISI and CE Approved, Hileum Leak Detection tested, 1 Year Warranty.

ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിനു വേണ്ടി,

*[Handwritten Signature]*  
സെക്രട്ടറി



- നോട്ടീസ് ബോർഡ്:
1. ക്ഷേത്രം
  2. ആഫീസ്